



ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

6 ноября 2014 года

№ 270-В

г. Новосибирск

Об утверждении инвестиционной программы Муниципального унитарного предприятия «Старокарачинское жилищно-коммунальное хозяйство» «По модернизации (реконструкции) системы водоснабжения на территории Старокарачинского сельсовета Чановского района Новосибирской области на 2015-2017 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Новосибирской области от 25.02.2013 № 74-п «О департаменте по тарифам Новосибирской области» и решением правления департамента по тарифам Новосибирской области (протокол заседания правления от 06.11.2014 № 53)

департамент по тарифам Новосибирской области **п р и к а з ы в а е т**:

Утвердить прилагаемую инвестиционную программу Муниципального унитарного предприятия «Старокарачинское жилищно-коммунальное хозяйство» «По модернизации (реконструкции) системы водоснабжения на территории Старокарачинского сельсовета Чановского района Новосибирской области на 2015-2017 годы».

Временно исполняющий обязанности
руководителя департамента



Г.Р. Асмодьяров

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела
регулирования водоснабжения
и водоотведения



Е.О. Легостаева

Начальник отдела
организационно-правовой работы



Ю.С. Ветчинова

СОГЛАСОВАНО:

Глава Старокарачинского
сельсовета Чановского района
Новосибирской области



С.А. Семенов

УТВЕРЖДЕНО:

Приказом Департамента по
тарифам Новосибирской области
Г.Р. Асмодьяров



**ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
Муниципального унитарного предприятия
«Старокарачинское ЖКХ»
«Модернизация (реконструкция) системы
водоснабжения на территории
Старокарачинского сельсовета
Чановского района Новосибирской области
на 2015-2017 годы»**

1. Паспорт инвестиционной программы

Наименование регулируемой организации в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа	Муниципальное унитарное предприятие « Старокарачинское ЖКХ» Юридический адрес: 632221 Новосибирская область, Чановский район, с. Старые Карачи, ул. Центральная 78в ИНН 5415001064, КПП 541501001, БИК 045004850 р/счет40702810009270000045, Банк ОАО «Левобережный» Ответственный за разработку программы: Директор МУП «Старокарачинское ЖКХ» В.А. Кознов Бухгалтер МУП «Старокарачинское ЖКХ» А.Ю.Ванчугова Контактный телефон : 8-383-67-33-629
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти, утверждающего инвестиционную программу, его местонахождение	Департамент по тарифам Новосибирской области Фрунзе ул., д.96, город Новосибирск, 630005
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Совет депутатов Старокарачинского сельсовета Чановского района Новосибирской области, Центральная ул., д.78в, село Старые Карачи, Чановского района, Новосибирской области, 632221
Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения	1. Показатели качества воды Показатели качества воды соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, поэтому данной программой мероприятия не предусмотрены 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения Снижение аварийности до 1,0 ед./км Продолжительность бесперебойного снабжения потребителей 24 часа сутки 3. Показатели эффективности использования ресурсов Уровень потерь воды 12,9% Эффективность использования электрической энергии 1,75 кВтч/м3

2. Мероприятия по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения

2.1. Мероприятия по подготовке проектной документации

2.1.1. Мероприятия по подготовке проектной документации по строительству водопровода по ул. Центральная в с. Старые Карачи Старокарачинского сельсовета Чановского района Новосибирской области

- Техническое задание на проектирование, утвержденное заказчиком администрацией Старокарачинского сельсовета Чановского района;

- Отчет об инженерно-геологических изысканиях для РП строительство водопровода в с. Старые Карачи Чановского района Новосибирской области, шифр 09525-Г/10, выполненный ОАО «Запсибгипроводхоз» в 2010г.

2.1.2. Мероприятия по подготовке проектной документации по реконструкции водопровода по ул. Юбилейная в с. Старые Карачи Старокарачинского сельсовета Чановского района Новосибирской области

- В целях обоснования установления общей начальной (максимальной) цены муниципального контракта по реконструкции водопровода по ул. Юбилейная в с. Старые Карачи протяженностью 2332м в 2016 – 2017 году являющиеся предметом заказа был проведен мониторинг цен путем исследования рынка на территории Новосибирской области.

При исследовании были установлены пределы варьирования цен на реконструкцию водопровода в с. Старые Карачи по ул. Юбилейная протяженностью 2332м в 2016 - 2017 году на территории Новосибирской области.

2.2. Мероприятия по реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения

2.2.1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

На территории Старокарачинского сельсовета расположено 4 населенных пункта. Численность населения составляет 1856 человек.

С. Старые Карачи: забор воды производится из 2-х мелководных артезианских скважин, которая поступает в резервуар чистой воды, из которого при помощи насосов подается в водонапорную башню и далее до потребителей.

Скважины: 1-я за № 14473 глубина от поверхности земли 31м., диаметр обсадной трубы 219мм, производительность 6м³/час, глубинный насос ЭЦВ-6, год ввода в эксплуатацию – 1976, 2-я глубиной 28м, диаметр обсадной трубы 150мм, производительностью до 5м³/час, насос ЕТО-2(однофазный, с ПЗУ), год ввода – 2011. Скважины в удовлетворительном состоянии, постоянно контролируются, ежегодно промываются водой под напором, расположены на огражденных территориях, необходимо строительство 1-го наружного павильона, эл.защита оборудования существующих скважин и строительство новой скважины.

Насосная станция: здание из кирпича, отдельно стоящее, с бетонным полом, потолок из ж\б плит, имеется 2 насоса типа «К» (1 в работе, 1 в резерве, одновременная работа не предусмотрена), К80-65-160, производительностью

50м³/час, напор 32м, эл. двигатель мощностью 7,5кВт/час, каждый насос имеет запорную арматуру в виде поворотных дисковых затворов, обратные клапаны, работа производится через автоматику по уровню воды в водонапорной башне, в холодное время года помещение отапливается эл. тэнами. Работа станции контролируется ежедневно, запорная арматура, трубы внутри насосной, часть эл.оборудования, клапаны и кран для забора воды при пожарах заменены в период 2012-2013г.г., косметический ремонт помещения ежегодный. Состояние насосной станции удовлетворительное, необходима установка частотного регулирования и автоматического поддержания уровня воды в резервуаре, произвести замену устаревшего оборудования на новое, энергоэффективное.

Стальная водонапорная башня: емкость 50 м³, высота 20м, год ввода – 2006. Осматривается ежедневно, в 2013году заменена запорная арматура, состояние удовлетворительное. В зимнее время при отсутствии сброса воды происходили замерзания ствола башни.

Водопровод: общая протяженность составляет – 6068м, водопровод по ул.Центральная – 3245,7м, по ул.Юбилейная – 2332м, переулки с общей протяженностью – 490м. Ввод в эксплуатацию водопровода происходил поэтапно, в течении 1987-1992г.г. По этой причине водопровод построен из различных материалов: около 180м из металлических труб д100мм, 750м чугунные трубы д100мм, в 2012году от водонапорной башни была произведена замена водопровода протяженностью 280м на ПЭТ трубу д110мм из за особой аварийности участка, ранее в 2010году по этой же причине в конце ул.Центральная производилась замена 120м водопровода на трубу НКТ д69мм, остальные около 4738м труба асбестовые д150мм, из за отсутствия схем точные данные отсутствуют, вышеуказанное установлено при производстве ремонтов, устранении аварий.

Из за замерзания водопроводной башни и самого водопровода при отсутствии подвижки воды, в зимнее время на конечной точке системы установлен вынужденный сброс воды через кран ду20 в р.Омь, который сливает воду на протяжении 90-120 дней, что приводит к дополнительным затратам. При строительстве нового водопровода необходимо соединить системы двух улиц так, чтобы сброс воды производился назад в резервуар чистой воды что значительно уменьшит потери, данная система приведет к увеличению длины водопровода на 250м, однако при оптимизации всей системы, за счет сокращения ненужных участков по переулкам, в конечном итоге водопровод уменьшится на 120м и составит 5948м.

На водопроводе всего имеется 33 колодца 19 из которых приспособлены для забора воды с улицы и оборудованы водоразборными колонками или кранами, остальные колодцы либо смотровые, либо ранее в них располагались пожарные гидранты которые в настоящее время отсутствуют вообще. Состояние водоразборных колонок из за частого отогревания зимой и отношения потребителей неудовлетворительное.

В настоящее время 130 домов/квартир централизованно подключены к водопроводу, жители 71 дома/квартиры потребляют воду через водоразборные колонки.

Значительные силы и средства ежегодно задействуются на устранение аварий и ремонт. В физическом выражении за год происходит 12 аварий на водопроводе, 80-90 аварий на водоразборных колонках (постоянное отопление в холодное время года), 1 авария на водонапорной башне, 5 аварий на насосной станции, 4 аварии на скважинах. Кроме того при замене электрооборудования на современное экономия электроэнергии будет значительная.

Решение указанных проблем возможно при реализации данной инвестиционной программы, которая предусматривает строительство водопроводных сетей по ул. Центральная и ул. Юбилейная села Старые Карачи Старокарачинского сельсовета.

Данный проект инвестиционной программы предусматривает привлечение денежных средств ДЦП «Чистая вода» в Новосибирской области на 2012-2017 годы», бюджета Старокарачинского сельсовета Чановского района Новосибирской области.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», проект инвестиционной программы разработан на основе технического задания, утвержденного Постановлением администрации Старокарачинского сельсовета Чановского района Новосибирской области от 28.02.2014 № 14.

Схем водоснабжения села Старые Карачи Старокарачинского сельсовета Чановского района Новосибирской области на 2013-2017 гг. и на период до 2023 года утверждена Постановлением администрации Старокарачинского сельсовета Чановского района Новосибирской области от 31.07.2014 № 35-па.

2.2.2 Краткое описание мероприятий по строительству и реконструкции водопровода в с. Старые Карачи Старокарачинского сельсовета Чановского района Новосибирской области

Строительство водопровода по улице Центральная в с. Старые Карачи предусматривается подключение к существующим сетям водопровода в колодцах 1, 33, 35 и 48. Прокладка водопровода предусмотрена в одну нитку. Хозяйственно-питьевой водопровод объединен с противопожарным и предусмотрен из полиэтиленовых напорных питьевых труб общей протяженностью 3245,7м. Укладка труб предусмотрена на основание из песка толщиной 10 см, предварительно уплотненного на глубину 30см. В колодцах предусмотрена установка запорной арматуры, 16-ти пожарных гидрантов и гребенок для индивидуального подключения жилых домов к водопроводу.

Согласно сводному сметному расчету стоимость строительства водопровода по улице Центральная в с. Старые Карачи определена в текущем

уровне цен в сумме 12 836,2тыс.руб., в том числе строительно-монтажные работы – 12 294,56тыс.руб.

Положительное заключение государственной экспертизы (регистрационный номер № 54-1-5-0279-13) на объект капитального строительства «Водопровод в с. Старые Карачи Чановского района Новосибирской области» утверждено 22.05.2013 ГБУ НСО «ГВЭ НСО».

Реконструкция водопровода по улице Юбилейная в с. Старые Карачи предусматривается подключение к существующим сетям водопровода в колодцах 1, 33, 35 и 48. Прокладка водопровода предусмотрена в одну нитку. Хозяйственно-питьевой водопровод объединен с противопожарным и предусмотрен из полиэтиленовых напорных питьевых труб общей протяженностью 2332м. Укладка труб предусмотрена на основание из песка толщиной 10 см, предварительно уплотненного на глубину 30см. В колодцах предусмотрена установка запорной арматуры, 8 пожарных гидрантов и гребенок для индивидуального подключения жилых домов к водопроводу.

При исследовании коммерческих предложений были установлены пределы варьирования цен на реконструкцию водопровода по улице Юбилейная в с.Старые Карачи протяженностью 2332м в 2016 - 2017 году на территории Новосибирской области. Средняя стоимость реконструкции водопровода по улице Юбилейная в с.Старые Карачи протяженностью 2332м составила 8 894,253тыс.руб.

3. Плановые и фактические проценты износа объектов системы водоснабжения с. Старые Карачи

Показатели	Ед.и зм.	2013 факт	2015 план	2016 план	2017 план
Процент износа	%	98,3	98,3	75,8	48,2

4. График реализации мероприятий инвестиционной программы, график ввода объектов централизованных систем водоснабжения в эксплуатацию

№ п/п	Мероприятия	Год
1.	Строительство водопровода по улице Центральная в с. Старые Карачи Старокарачинского сельсовета Чановского района Новосибирской области протяженностью 3245,7 м	2015
2.	Установка частотного регулирования в с. Старые Карачи на насосной станции №1	2015
3.	Реконструкция водопровода по улице Юбилейная в с. Старые Карачи Старокарачинского сельсовета Чановского района Новосибирской области протяженностью 1270 м	2016

4.	Реконструкция водопровода по улице Юбилейная в с. Старые Карачи Старокарачинского сельсовета Чановского района Новосибирской области протяженностью 1062 м	2017
----	--	------

5. Источники финансирования инвестиционной программы

Требуемый объем финансирования инвестиционной программы 21 810,45 тыс. руб. Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке. Источниками финансирования для выполнения мероприятий программы являются средств бюджета Старокарачинского сельсовета Чановского района Новосибирской области и бюджета Новосибирской области (ДЦП «Чистая вода» в Новосибирской области на 2012-2017 годы»):

-Бюджет Новосибирской области в рамках ДЦП «Чистая вода» в Новосибирской области на 2012-2017 годы» - 17 384,36 тыс. руб.;

-Бюджет Старокарачинского сельсовета Чановского района Новосибирской области – 4 426,09 тыс. руб.;

№ п/п	Мероприятия	Год реализации	Всего, тыс.руб.	В том числе	
				Средства ДЦП «Чистая вода» в Новосибирской области на 2012-2017 годы»	Средства бюджет Старокарачинского сельсовета
1	Строительство водопровода по улице Центральная в с. Старые Карачи Старокарачинского сельсовета Чановского района Новосибирской области (3245,7 м)	2015	12 836,2	10 268,96	2 567,24
2	Установка частотного регулирования в с. Старые Карачи на насосной станции №1	2015	80,00	0,0	80,00
3	Реконструкция водопровода по улице Юбилейная в с. Старые Карачи Старокарачинского сельсовета Чановского района Новосибирской области (1270 м)	2016	4 843,78	3 875,02	968,76
4	Реконструкция водопровода по улице Юбилейная в с. Старые Карачи Старокарачинского сельсовета Чановского района Новосибирской области (1062 м)	2017	4 050,47	3 240,38	810,09

6. Расчет эффективности инвестирования средств

Динамика показателей качества, надежности и эффективности использования ресурсов

№п/п	Показатели	Ед. изм.	2014 план	2015 план	2016 план	2017 план
1. Показатели качества воды						
Показатели качества воды соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, поэтому данной программой мероприятия не предусмотрены						
2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения						
1.	Количество аварий	Ед.	36	35	22	14
	Общая протяженность сети	км.	14,4	14,4	14,4	14,4
	аварийность	Ед./км.	2,5	2,43	1,5	1,0
2.	Протяженность сетей	км.	14,4	14,4	14,4	14,4
	Протяженность сетей, нуждающихся в замене	км.	11,271	11,271	8,025	4,053
	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене	%	78,2	78,2	55,7	28,1
3.	Продолжительность бесперебойного снабжения потребителей	часов в сутки	23,6	24	24	24
3. Показатели эффективности использования ресурсов						
1.	Объем отпуска в сеть	тыс. м3	69,30	70,5	70,5	70,5
	Объем потерь	тыс. м3	9,1	9,1	9,1	9,1
	Уровень потерь	%	13,1	12,9	12,9	12,9
2.	Расход электрической энергии	тыс. кВт*ч	139,59	123,42	123,42	123,42
	Объем производства воды	тыс. м3	70,50	70,50	70,50	70,50
	Удельный расход электроэнергии	кВт*ч/м3	1,98	1,75	1,75	1,75

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Величина показателя		
			2015	2016	2017
1	Показатели качества воды	-			
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям (СанПиН 2.1.4.1074-01), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0	0
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям (СанПиН 2.1.4.1074-01), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0	0
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:	-	-		
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодную е водоснабжение по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения,	ед./км	2,43	1,5	1,0

	принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год				
3	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды:	-	-		
3.1	Доля потерь воды при транспортировке в общем объёме воды, поданной в водопроводную сеть	%	12,9	12,9	12,9
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч /м³	1,75	1,75	1,75
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объёма транспортируемой воды	кВт*ч /м³			

Выполнение мероприятий инвестиционной программы позволит круглосуточно обеспечить услугой холодного водоснабжения население, а также подключение потребителей к централизованной системе водоснабжения, где ранее услуга отсутствовала.

7. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на период реализации инвестиционной программы

Прогнозируемые тарифы на питьевую воду на период реализации инвестиционной программы рассчитаны исходя из параметров производственных программ деятельности МУП «Старокарачинское ЖКХ» на 2015-2017г.г.

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения МУП «Старокарачинское ЖКХ»

N п/п	Показатели	Ед.изм.	2013		2014	2015	2016	2017
			План	Факт	План	Расчёт департа мента	Расчёт департа мента	Расчёт департа мента
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Объём выработки воды	тыс.м³	70,51	66,85	70,50	70,50	70,50	70,50
2	Объём воды, используемой на СН ВКХ	тыс.м³	1,20		1,20			
3	Получено воды со стороны	тыс.м³						
4	Объём пропущенной воды через очистные сооружения	тыс.м³						
5	Объём отпуска в сеть	тыс.м³	69,31	66,85	69,30	70,50	70,50	70,50
6	Объём потерь	тыс.м³	9,01	6,05	9,10	9,10	9,10	9,10
7	Уровень потерь к объёму отпущенной воды в сеть	%	13,0%	9,1%	13,1%	12,9%	12,9%	12,9%
8	Объём отпуска воды всего	тыс.м³	60,30	60,80	60,20	61,40	61,40	61,40
8.1.	в т. ч собственным потребителям	тыс.м³		1,00		1,20	1,20	1,20
9	Объём реализации воды, в т.ч.:	тыс.м³	60,30	59,80	60,20	60,20	60,20	60,20
9.1.	бюджетным потребителям	тыс.м³	2,50	3,10	3,00	3,00	3,00	3,00
9.2.	населению	тыс.м³	37,80	40,70	24,60	24,60	24,60	24,60
9.3.	прочим потребителям	тыс.м³	20,00	16,00	32,60	32,60	32,60	32,60

Предварительный расчет тарифа на питьевую воду МУП «Старокарачинское ЖКХ» на период реализации инвестиционной программы

№ п/п	Наименование статей затрат	2013		2014	2015	2016	2017
		План	Факт	План	Расчёт департаме нта	Расчёт департаме нта	Расчёт департаме нта
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реагенты						
2	Электроэнергия	176,25		280,26	204,21	250,00	260,00
3	Закупка заполнителей фильтров (песок, гравий)						
4	Расходы на оплату труда осн. произв. персонала	325,08	253,20	227,12	325,08	339,38	353,98
5	Отчисления на социальные нужды	98,17	76,50	68,59	98,17	102,49	106,90
6	Амортизация основных средств						
7	Аренда основных средств						
8	Ремонты, в т.ч.	217,67	323,20	328,50	323,20	337,74	351,25
8.1	капитальный ремонт				323,20	337,74	351,25
8.2	текущий ремонт	217,67	323,20	328,50			
8.3	расходы на оплату труда						
8.4	отчисления на социальные нужды						
8.5	прочее						
9	Услуги по транспортир. неочищенной воды						
10	Услуги по очистке воды						
11	Услуги по транспортированию воды						
12	Покупная вода в т.ч.:						
12.1	оплата потерь воды						
13	Материалы и запасные части		64,00	104,00	64,00	66,88	69,56
14	Прочие прямые расходы	70,00		16,68	22,30	23,30	24,24
15	Цеховые расходы, в т.ч.	300,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1	расходы на оплату труда	115,67					
15.2	отчисления на социальные нужды	34,93					
15.3	отопление, освещение и пр	150,00					
15.4	прочее						
16	Проведение АВР						
17	Расходы по сомнительным долгам						
18	Общехозяйственные расходы, в т.ч.	60,00	182,00	75,06	133,47	139,35	145,31
18.1	расходы на оплату труда	46,00	122,01	57,65	93,60	97,72	101,92
18.2	отчисления на социальные нужды	14,00	52,79	17,41	28,27	29,51	30,78

18.3	прочее		7,20		11,60	12,12	12,61
19	Налоги, включаемые в себестоимость (без ЕСН):	22,20	65,50	23,89	23,19	22,99	23,59
19.1	земельный налог						
19.2	водный налог	9,00	8,80	8,89	8,89	8,89	8,89
19.3	транспортный налог						
19.4	налог на имущество						
19.5	единый налог для организации с УСН	13,20	56,70	15,00	14,30	14,10	14,70
20	Плата за загрязнения						
21	Расходы на ГСМ (или/и расходы на аренду спецтехники)		174,60	180,00	194,50	203,25	211,38
22	Прочие косвенные расходы						
23	Себестоимость	1 269,97	1 139,00	1 304,10	1 388,12	1 418,52	1 476,65
24	Объем отпущенной воды (тыс.м³)	60,30	60,80	60,20	61,40	61,40	61,40
24.1	в т.ч. сторонним потребителям (тыс.м³)	60,30	59,80	60,20	60,20	60,20	60,20
25	Удельная себестоимость 1 м³ отпущенной воды, руб/м³	21,06	18,73	21,66	22,61	23,10	24,05
26	Себестоимость водоснабжения сторонних потребителей	1 269,97	1 120,27	1 304,10	1 360,99	1 390,80	1 447,79
27	Прибыль, в т.ч.:	10,30		19,56	41,64	41,72	43,43
27.1	инвестиционная программа развития						
27.2	социальная программа развития						
27.5 .1	налог на прибыль						
27.5 .2.	другие необходимые налоги и сборы	10,30		19,56	41,64	41,72	43,43
				1%	3%	3%	3%
28	Необходимая валовая выручка	1 280,27	1 120,27	1 323,66	1 402,63	1 432,52	1 491,22
29	Тариф (без НДС), руб/м³	21,23		21,99	23,30	23,80	24,77
30	НДС	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00
31	Тариф (с НДС), руб/м³	21,23		21,99	23,30	23,80	24,77
32	Инвестиционная надбавка (без НДС), руб/м³	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
33	Тариф + надбавка (без НДС), руб/м³	21,23		21,99	23,30	23,80	24,77
34	Тариф + надбавка (с НДС), руб/м³	21,23		21,99	23,30	23,80	24,77
35	<i>Рост тарифа</i>	<i>111,7%</i>		<i>103,56%</i>	<i>105,97%</i>	<i>102,13%</i>	<i>104,10%</i>

8. План мероприятий по проведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями и программа энергосбережения

Показатели качества воды соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, поэтому данной программой мероприятия по приведению качества воды в соответствии с установленными требованиями не предусмотрены.

Инвестиционная программа разработана в соответствии с программой энергосбережения и повышения энергетической эффективности МУП «Старокарачинское ЖКХ», направленной на:

- снижение затрат на энергетические ресурсы за счет применения современных технологий в сфере водоснабжения;
- повышение качества и надежности водоснабжения, учет отпускаемого потребителям объема воды.

№	Наименование мероприятия	Эффект от мероприятия
1	Установка прибора частотного регулирования	Экономия электроэнергии
2	Установка прибора учета	Учет поднятой воды

9. Перечень установленных в отношении объектов централизованных систем водоснабжения инвестиционных обязательств

Инвестиционная программа МУП «Старокарачинское ЖКХ» «Модернизация (реконструкция) системы водоснабжения на территории Старокарачинского сельсовета Чановского района Новосибирской области на 2015-2017 годы» согласована решением тридцать восьмой сессии четвертого созыва Совета депутатов Старокарачинского сельсовета Чановского района Новосибирской области от 25.07.2014 № 116.

10. Отчет об исполнении инвестиционной программы за последний истекший год периода реализации инвестиционной программы (при наличии инвестиционной программы, реализация которой завершена (прекращена) в течение года, предшествующего года утверждения новой инвестиционной программы)

В отношении системы водоснабжения Старокарачинского сельсовета Чановского района Новосибирской области инвестиционной программы не имеется.

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью
12 (двенадцать) листов
Директор МУП
«Старокарачинское ЖКХ»
Старокарачинского сельсовета
Чановского района
Новосибирской области


В. А. Козлов

